



SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W BUDYNKU (wym. w cm)




1. Rura ochronna PCW
2. Rura przewodowa PP Dz 40
3. Sznur biały
4. Pianka poliuretanowa
5. Kolano PE
6. Obejma do rur
7. Kolanko D40
8. Zawór odcinający kulowy - 3 szt
(dn 15 - 2 szt; dn 40 - 1 szt)
9. Zwężka 40/15 - 2 szt
10. Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5 dn 15
11. Zawór antyskażeniowy EA dn 15
12. Typowy uchwyt montażowy wodomierza
13. Kształtka przejściowa d 15 - 1 szt

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W BUDYNKU Z REDUKTOREM




1. Rura ochronna PCW
2. Rura przewodowa PP Dz 40
3. Sznur biały
4. Pianka poliuretanowa
5. Kolano PE
6. Obejma do rur
7. Kolanko D40
8. Zawór odcinający kulowy - 3 szt
(dn 15 - 2 szt; dn 40 - 1 szt)
9. Zwężka 40/15 - 2 szt
10. Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5 dn 15
11. Zawór antyskażeniowy EA dn 15
12. Typowy uchwyt montażowy wodomierza
13. Kształtka przejściowa d 15 - 1 szt
14. Reduktor [REDACTED] typ 312 EuroPlus d15

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ



1. Rura ciśnieniowa PE 1,0 Mpa Dz 40
2. Zawór kulowy Dn 15
3. Złączka redukcyjna Dn 32/15
4. Typowy uchwyt montażowy wodomierza
5. Wodomierz JS Dn 15
6. Plomba legalizująca
7. Zawór Dn 15 z kurkiem spustowym
8. Zawór antyskażeniowy klasy EA Dn 15
9. Zawór kulowy Dn 15

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO W STUDZ. WODOMIERZOWEJ Z REDUKTOREM



1. Rura ciśnieniowa PE 1,0 Mpa Dz 40
2. Zawór kulowy Dn 15
3. Złączka redukcyjna Dn 32/15
4. Typowy uchwyt montażowy wodomierza
5. Wodomierz JS Dn 15
6. Plomba legalizująca
7. Zawór Dn 15 z kurkiem spustowym
8. Zawór antyskażeniowy klasy EA Dn 15
9. Zawór kulowy Dn 15
10. Reduktor [REDACTED] typ 312 EuroPlus d 15

MIASZCZKOJKA SPÓŁKA Z O.O.		CIESZYN ul. 3 MAJA 18 TEL. (0-33) 8521-688 TEL. (0-33) 8521-358
Branża:	Uzbrojenie	Cn 606
Faza:	Projekt Budowlano - wykonawczy	
Objekt:	Budowa wodociągu w Wiśle Malince w rejonie ul. Malinka, Cienkowska	
Treść rysunku:	ZESTAWY WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH	
Autor projektu:	mgr inż. I. Swarowska	
Nr uprawnień:	315/80 Kt; 380/79 Kt	
Sprawdził:	inż. Sz. Serafin	
Nr uprawnień:	UAN-VI-1227/196/86	
Opracował:	Autor	
Prezes zarządu:	inż. bud. S. Serafin	
Data wykonania:	10.2019	Skala: -
Licencja	INTELICAD #1243352	Rys. nr: 14
		Nr str.